

Znak: KZ.26.3.2.2017.GC

INFORMACJA DLA OFERENTÓW W POSTĘPOWANIU:

Dostawa materiałów do wykonania zadania „Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bęczków”

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania, o następującej treści:

1. -część. II poz.3 proszę o sprecyzowanie długości króćca FF
2. -część. III poz.1 proszę o sprecyzowanie wielkości skrzynki PEHD (mała,duża)
3. -część. III poz.16 proszę o sprecyzowanie grubości rury (SDR11 lub SDR17)
4. -część. III poz. 18,19 proszę sprecyzowanie grubości kształtek (SDR11 lub SDR17)

ODPOWIEDZI:

1. Dot. części II poz. 3 -długość króćca FF $L=300$ mm.
2. Dot. część. III poz.1 -skrzynka wodociągowa **duża**, korpus PEHD, pokrywa żeliwna.
3. Wszystkie rury PE powinny spełniać parametry **PE100 SDR11 PN16** oraz specyfikację techniczną dla rur **SDR11**
4. Wszystkie kształtki PE powinny spełniać parametry **SDR11 PN16** oraz specyfikację techniczną dla kształtek elektrooporowych

Niniejsze pismo stanowi integralną część zaproszenia, wiążącą Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Gornie
Grzegorz Ciepiela